

〈第三者機関による測定結果〉

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和6年4月24日	煙突中段	令和6年5月31日	ND	5.1	47	11	0.06	—
	令和6年4月23日		令和6年5月31日	—	—	—	—	—	0.084
2号炉	令和6年5月20日		令和6年7月5日	ND	5.3	46	16	0.17	—
	令和6年5月21日		令和6年7月1日	—	—	—	—	—	0.037
3号炉	令和6年7月29日		令和6年9月2日	ND	ND	49	16	0.17	—
	令和6年7月16日		令和6年9月2日	—	—	—	—	—	0.058

炉番号	測定年月日	測定を行った位置	測定結果を得た年月日	ばい煙濃度 (O ₂ 12%換算)					
				ばいじん	硫黄酸化物 (SO _x)	窒素酸化物 (NO _x)	塩化水素 (HCl)	水銀 (Hg)	排ガス中のダイオキシン類濃度
				g/Nm ³	ppm	ppm	ppm	μg/m ³	ng-TEQ/Nm ³
1号炉	令和6年10月21日	煙突中段	令和6年12月2日	ND	2.9	28	ND	0.22	—
	令和6年10月22日		令和6年12月2日	—	—	—	—	—	0.028
2号炉	令和6年12月5日		令和7年1月28日	ND	2.2	34	5.8	31	—
	令和6年12月6日		令和7年1月28日	—	—	—	—	—	0.017
3号炉									

※NDは定量下限値未満を示しています。