

一般廃棄物処理施設維持管理記録

令和6年3月分

	焼却量		焼却日
1号炉	1,117.28	t/月	3/12 ~ 28
2号炉	1,152.85	t/月	3/1 ~ 18
3号炉	1,023.44	t/月	3/20 ~ 31

	測定を行った場所	号炉	測定結果			
燃焼ガス温度	燃焼室中段	1号炉	869	~	919	℃
		2号炉	888	~	914	℃
		3号炉	886	~	912	℃
集塵器 入口ガス温度	バグフィルター入口	1号炉	195	~	197	℃
		2号炉	195	~	195	℃
		3号炉	193	~	195	℃
CO濃度	煙突入口	1号炉	8	~	24	ppm
		2号炉	6	~	14	ppm
		3号炉	2	~	5	ppm

冷却設備及び燃焼ガス処理設備に堆積したばいじんの除去	<ul style="list-style-type: none"> ・燃焼ガス冷却設備の除塵はスートブロー噴霧により運転中毎日実施。 ・ろ過式集塵器の除塵は圧縮空気により運転中毎日実施。
----------------------------	--

排ガス測定結果
令和6年3月分

施設名 1号炉

排ガス採取月日 3/12 ~ 28

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果		規制値
ばいじん	g / Nm ³	0.00	~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	1	~ 10	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	53	~ 68	250
塩化水素 (HCl)	ppm	12	~ 23	430

施設名 2号炉

排ガス採取月日 3/1 ~ 18

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果		規制値
ばいじん	g / Nm ³	0.00	~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	3	~ 11	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	51	~ 60	250
塩化水素 (HCl)	ppm	12	~ 26	430

施設名 3号炉

排ガス採取月日 3/20 ~ 31

排ガス採取位置 煙突入口

測定結果		測定結果		規制値
ばいじん	g / Nm ³	0.00	~ 0.00	0.08
硫黄酸化物 (SO _x)	ppm	0	~ 6	1900
窒素酸化物 (NO _x)	ppm	42	~ 53	250
塩化水素 (HCl)	ppm	9	~ 14	430

※測定結果の値については、連続測定装置による測定値になります。